

VILLE DE NOISY LE SEC

# Triangle Ouest

RUE DE PARIS / AVENUE GALLIENI



MAITRISE D'OUVRAGE

LINKCITY ILE DE FRANCE  
CHALLENGER - 1 AVENUE EUGENE FREYSSINET  
78280 GUYANCOURT

MAITRE D'OEUVRE

CASTRO DENISSOF ASSOCIES  
32 BOULEVARD DE  
MENILMONTANT  
75020 PARIS

B.E.T. STRUCTURE

BOUYGUES BATIMENT ILE DE  
FRANCE - HABITAT SOCIAL  
CHALLENGER - 1 AVENUE  
EUGENE FREYSSINET  
78280 GUYANCOURT

PAYSAGISTE

LAND'ACT  
47 RUE JULES GUESDE  
92300 LEVALLOIS

B.E.T. FLUIDES & ENVIRONNEMENT

PROJEX / DIAGOBAT  
13 RUE DE LA PERDRIX  
95957 ROISSY CHARLES DE GAULLE

BUREAU DE CONTROLE

BTP CONSULTANTS  
202 QUAI DE CLICHY  
92110 CLICHY

RESPECT DES REGLES PARASISMIQUES

# PC COMPLEMENTAIRE

Date:  
21/06/2019

Echelle

PC-12

Modifications

Dates Indice

Destinataire : Me Charlotte NOUVEAUCopie(s) : /Société : LINKCITY Ile-de-FranceResponsable de mission : Olivier MAFFEIPortable : 06 71 90 99 06Téléphone : 01 42 70 73 54E-mail : [olivier.maffei@btp-consultants.fr](mailto:olivier.maffei@btp-consultants.fr)

## ATTESTATION DU CONTRÔLEUR TECHNIQUE

Affaire : NOISY Triangle Ouest

### AVIS

Madame,

Dans le cadre de notre mission de contrôle, nous vous informons que le projet se situe dans la zone de sismicité 1, délimitée conformément à l'article R. 563-4 du Code de l'Environnement, dont le niveau d'aléa est très faible.

En application de la réglementation parasismique applicable aux bâtiments, nous vous informons qu'en conséquence, aucune règle particulière de construction parasismique n'est exigée pour la construction des bâtiments de ce projet.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,  
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

**BTP Consultants**  
**Direction Commerciale**  
202, quai de Clichy - 92110 CLICHY  
Tél. : 01 42 70 83 00 / Fax : 01 42 70 99 14  
SIRET 408 422 525 00027